

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

ГУ МЧС России по Пермскому краю

(614045, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53/а, телефон/факс 2363514, E-mail: gu@ugps.perm.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)

**8 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу,
Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам**

618250, г. Губаха, ул. Коммунистическая, д. 11, тел. (34248) 4-17-20, e-mail: gubaha8ond@yandex.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 9/1/1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

28.02.2018 г.

МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа"

Во исполнение распоряжения начальника 8 ОНПР по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю И. А. Суворова № 9 от 22.01.2018г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14:00 часов «26» февраля 2018 г. по 16:00 часов «26» февраля 2018 г., с 15:00 часов «28» февраля 2018 г. по 16:00 часов «28» февраля 2018 г., проведено плановое мероприятие по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" по адресу: г. Губаха, ул. ИМ. Газ. Правда, 38 "А", пр-кт. Ленина, 63, инспектором ОНПР по АМР 8 ОНПР по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Оберюхтиным Дмитрием Сергеевичем совместно директором МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Шаклеиным А.М. В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
г. Губаха, пр. Ленина, 63				
1.	На путях эвакуации для отделки стен применяются материалы с неизвестным показателем пожарной опасности (сертификат не представлен)	(СНиП 21-01-97*, п.6.25*; 123-ФЗ от 22.07.2008 года табл.3, табл.29)	01.07.2019	

2.	На путях эвакуации применяются материалы (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (сертификат не представлен)	(СНиП 21-01-97*, п.6.25*; 123-ФЗ от 22.07.2008 года табл.3, табл.29)	01.07.2019	
3.	Объект не защищен автоматической пожарной сигнализацией	(СП 5.13130.2009, прил. А, п. 13.3.2)	01.07.2019	
4.	На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	(п. 7 табл. № 2 СП 3.13130.2009)	01.07.2019	
г. Губаха, ул. Им. Г. Правда, 38 «А»				
5.	В лестничной клетке на путях эвакуации для отделки стен применяются материалы с неизвестным показателем пожарной опасности (сертификат не представлен)	(СНиП 21-01-97*, п.6.25*; 123-ФЗ от 22.07.2008 года табл.3, табл.29)	01.07.2019	
6.	На путях эвакуации из спортивного зала для отделки стен применяются материалы с неизвестным показателем пожарной опасности (сертификат не представлен)	(СНиП 21-01-97*, п.6.25*; 123-ФЗ от 22.07.2008 года табл.3, табл.29)	01.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-ти дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации .

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНПР оп АМР 8 ОНПР
по Губахинскому городскому округу,
Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам
старший лейтенант внутренней службы
« 28» февраля 2018 г.



(Д.С. Оберюхтин)

Предписание для исполнения получил:

Сид

«02» 03 2018 г.