



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 действителен до 01.07.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

ИЛ ООО «Диагностика»

Е.В. Посыпайко

« 14 » _____ 2018 г



ПРОТОКОЛ № ИЛ.0001 - 01318 - П4
проверки микроклимата

Дата: 14.12.18 г.

Объект: Зал бокса (здание спортивного зала) МАУ ДО ДЮСШ

Адрес: 618250, Пермский край, г. Губаха, улица Им. газ. "Правда", д.38а

Специалист: Степченко Е.А. удостоверение №СО-П4-010 от 10.02.2017 г;

Документы в области стандартизации:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

Средства измерения:

- Шумомер-виброметр типа SVAN958 №14227, дата поверки до 23.08.2019;
- Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (41) №411252, дата поверки от 06.08.2019 г.

Результаты проверки:

Зал единоборств

Параметр места для единоборства	Норма (минимум)	Факт	Результат
Коэффициент естественного освещения зала	1:6	1:6	соответствует
Искусственное освещение (горизонтальная, на поверхности пола (бойцовского ковра, гимнастического помоста, боксерского ринга), лк	200	280	соответствует
Ковер (ринг) должен быть освещен сверху светильниками отраженного или рассеянного света с защитной сеткой.	1000		соответствует
Температура в помещении при проведении соревнований, град.С	15-25	21,8	соответствует
Влажность воздуха, %	60	26,2	соответствует
Скорость движения воздуха, %	0-0,3	0,1	соответствует

Вывод:

Параметры микроклимата на сертифицируемом объекте спорта в целом **удовлетворяют** требованиям нормативной документации (п. 7.2.1, п.8.3.2 СП 31-112-2004, п.6.1.16, п.6.4.1, п.6.3.2 СП 31-112-2007, Часть 3).

Специалист: *СЖУ* Степченко Е.А.